



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de junio de 2023

NOTA GC N° 507/2023

Ref.: SOLPED N° 8.000.100. Licitación Privada (Modo III) N° 19/2023. "Provisión y colocación de piso de goma en cabina de Torre de Control y Oficina Notam del Aer. Córdoba"

CIRCULAR N°1 – ACLARATORIA CON CONSULTAS

PREGUNTA 1:

Nuestras oficinas se encuentran en C.A.B.A. Nos preguntábamos si es obligatoria la visita a obra para poder cotizar, ya que en ese caso enviaríamos a un técnico desde Buenos Aires.

RESPUESTA:

La visita presencial es obligatoria.

PREGUNTA 2:

Con respecto al pliego no encontramos especificaciones técnicas acerca del producto solicitado.

El piso de goma que nosotros comercializamos es un modelo encastrable.

Si no es de su conveniencia podemos ofrecerles piso vinílico en rollo o modular.

¿Nos podrán aclarar este tema para poder cotizar el producto deseado?

RESPUESTA:

El piso de goma debe ser encastrable ya que va encima de un piso técnico y es la mejor opción. Igualmente, con la visita del técnico podrá proponer alguna otra posibilidad.

PREGUNTA 3:

La entrega de la licitación ¿podrá ser por mail, por el portal? ¿o es obligación presentarla de manera física?

RESPUESTA:

Es obligatoria la presentación en formato físico.