



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de junio de 2024

NOTA GC N° 368/2024

Ref.: Licitación Privada (Modo III) N° 10/2024. "Adquisición de material eléctrico para obra en Aer. de Sgo del Estero". SOLPED N° 9.000.039.

CIRCULAR N°1 – CON CONSULTA – ACLARATORIA Y MODIFICATORIA – PÓRROGA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ACLARACION FORMAL

CONSULTA 1:

En la entrega del PCP ¿Se deben enviar todas las hojas que se encuentran? O ¿Puedo enviar desde la hoja "PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ANEXO I A V" en adelante?

En el caso de no tener vínculo con los funcionarios mencionados, ¿Es necesario que enviemos también esa información? Siendo persona física ¿También debo enviar el formulario de Persona Jurídica?

¿Todas las hojas enviadas deben estar firmadas?.

RESPUESTA 1:

Las propuestas deben cumplir con los requisitos y formalidades solicitados en el PCP ARTICULO N°5 con toda la documentación solicitada.

Los ANEXOS I-VI solicitados son mandatorios y deben estar firmados.

El ANEXO II es mandatorio y se solicita su respuesta por SI/NO firmada para la personería correspondiente.

Toda la documentación que se presente, a excepción de la que se encuentre certificada por escribano, contador o traductor público y/o legalizada, deberá encontrarse firmada de manera de constituirse en una obligación para quien la haya formulado.

MODIFICACION TÉCNICA



CONSULTA 2:

Dentro del listado de materiales solicitados en la licitación de referencia se detallan algunos productos que nos será imposible cumplir con los plazos de entrega establecidos en la misma. Esto es debido a la inexistencia de los mismos en el mercado nacional, siendo necesaria su importación. A continuación, detallo los probables plazos de entrega para cada artículo.

Renglón N°31: Detector de movimiento con soporte de superficie IP55, ángulo de vigilancia 120° con temporizador y regulador. - PLAZO DE ENTREGA: 30-40 días.

Renglón N°41: Interruptor diferencial tetra polar 63A-100mA IK 4500. - PLAZO DE ENTREGA: 90-120 días.

Renglón N°59: protector de sobretensión tetra polar 40 Ka. - PLAZO DE ENTREGA: 90-120 días.

Al mismo tiempo quisiera aclarar que el artículo expresado en el renglón N°60 donde se solicita 1 unidad de peine de interconexionado tetra polar 100A 450V barra de montaje horizontal 3L+1N, paso interpolar 18mm., debo informar que en el mercado nacional existen con un tope de 63 amperes.

Le solicito nos informe si el no cumplimiento de estas pautas son condición excluyente para nuestra presentación a la presente licitación, de lo contrario procederemos a presentar la oferta formal.

RESPUESTA 2:

Renglón N°31 Detector de movimiento con soporte de superficie IP55, ángulo de vigilancia 120° con temporizador y regulador.

Rta: Se debe respetar el plazo de entrega indicado en la especificación técnica.

Renglón N°41 Interruptor diferencial tetra polar 63A-100mA IK 4500.

Rta: Se modifica el plazo de entrega para el Renglón N°41, se aceptan propuestas con plazo de entrega hasta 90 días.

Renglón N°59 protector de sobretensión tetra polar 40 Ka.

Rta: Se modifica el plazo de entrega para el Renglón N°59, se aceptan propuestas con plazo de entrega hasta 90 días.

Renglón N°60 peine de interconexionado tetra polar 100A 450V barra de montaje horizontal 3L+1N, paso interpolar 18mm.

Rta: En el mercado nacional se consigue el producto. Por lo cual, se debe respetar lo solicitado en la especificación técnica.



Para todos los renglones se mantiene la especificación técnica, con excepción del plazo de entrega para los Renglones N° 41 y N° 59, donde se aceptan propuestas con plazos de entrega hasta 90 días.


PRÓRROGA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA

Asimismo, se notifica prórroga de la fecha de presentación de ofertas y apertura de ofertas técnicas y económicas, siendo las nuevas fechas de interés:

CONSULTA DE PLIEGOS: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs, por correo electrónico a compras@eana.com.ar cc: pgorini@eana.com.ar hasta el 4/07/2024.

PRESENTACION DE OFERTAS: de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs, hasta el día **12 de julio de 2024 a las 11:30 horas** en EANA SE - Bouchard 547, 9º Piso. (C1106ABG) CABA, Argentina.

APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA: 12 de julio 2024 a las 11:30 horas. En EANA SE - Bouchard 547, 7º Piso. (C1106ABG) CABA, Argentina


CDOR. MARIO R. CASSINI
Gerente de Compras
EANA S.E.