



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de noviembre de 2025

NOTA GC N° 455/2025

Ref.: SOLPED N° 10.000.071 Licitación Pública (Modo IV) N° 10/2025 **"Mantenimiento Correctivo en el Edificio Operativo, Torre de Control, Planta Transmisora, Edificio Radar y Plan de Vuelo en el Aeropuerto de Córdoba"**.

CIRCULAR N° 1: ACLARATORIA CON CONSULTAS.

Consulta N° 1.

En el pliego nos piden piso vinílico de alto tránsito de 2mm marca tipo Gerflor Mipoplan, Ambience Ultra. En este caso, ¿pueden ser pisos de otras marcas similares?

Respuesta N° 1.

Las marcas del piso vinílico pueden ser alternativas, siempre que el producto propuesto cumpla con todas las características técnicas requeridas. Entre ellas: espesor de 2 mm, apto para alto tránsito, propiedades antiestáticas, tratamiento superficial Evercare™, alta resistencia química, entre otras.


Consulta N° 2.

Con respecto al piso técnico y su terminación, ¿debería ser idéntica igual a la de piso vinílico? ¿O podrían ser muy semejantes, pero no iguales?

Respuesta N° 2.

La terminación del piso técnico deberá ser idéntica al piso vinílico. No se aceptarán variantes similares; la terminación debe coincidir exactamente en color, textura y apariencia.

EANA | Navegación Aérea Argentina
Dirección: Bouchard 547, piso 7°, CABA (C1106ABG).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina


ABG. IGNACIO DESTEFANIS
GERENTE DE COMPRAS
EANA S.E.

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA